



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304829502

认证委托人名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产者名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产企业名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

EVH9AX ; Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1500V; Ith: 800,1000,1200; Ie: 150A; 使用类别: DC-1; Iq: 10kA; 极数: 1P; Us: DC12V、DC24V; 辅助触头: 1NO; Ith: 0.5A; DC-12: Ue/Ie: DC30V/0.5A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 08 日 有效期至：2031 年 04 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304829502

证书附页: 第 1 页 共 1 页

EVH9A X - 1000 ☐ 12 B C ☐

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 产品系列号: EVH9A 表示 EVH9A 系列
2. 客户代码: “X” 用 A-Z 标识, 可省略
3. 约定发热电流: 800 表示 800A, 1000 表示 1000A, 1200 表示 1200A
4. 主触点形式: E=主触点 (一组常开) 无极性, 无辅助触点;
G=主触点 (一组常开) 无极性, 有辅助触点 (一组常开);
X=主触点 (一组常开) 无极性, 有辅助触点 (一组常开)、带温度传感器;
5. 线圈电压: 12=12VDCV; 24=24VDC;
6. 安装方式: B=立式安装
7. 主触点材料: C=铜触点
8. 数字/字母代码: 常规省略, 特殊字母或编号, 不影响产品内部性能, 000-999, AAA-ZZZ, 还有三位的字母和数字的组合, 每一位分别为 0-9 或 A-Z

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司