



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634914

认证委托人名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产者名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产企业名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

EVQ400, EVQ500, EVQ600;

Ui:1500V;Uimp:8kV;lth:600A;Ue/Ie:DC450V/400A/500A/600A, DC750V/900V/1000V/1500V/100A
;使用类别:DC-1:Us: DC12V~36V;极数:1P; 配用的辅助触头

(1N0):Ui:250V;Uimp:1.5kV;lth:3A;AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A;DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A; 型号解释
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 30 日 有效期至: 2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634914

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

EVQ □ □ □ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8

1: 产品系列号

2: 额定电流: 400表示400A, 500表示500A, 600表示600A(DC450V下)

3: 触头形式: “C” = 主触头为一组常开, 触头分极性;

“D” = 主触头一组常开, 触头分极性, 带一组常开辅助触点;

“E” = 主触头为一组常开, 触头不分极性;

“G” = 主触头一组常开, 触头不分极性, 带一组常开辅助触点;

“F” = 主触头一组常开, 触头分极性, 带一组常闭辅助触点;

“H” = 主触头一组常开, 触头不分极性, 带一组常闭辅助触点

4: 线圈电压: “1” = 12 - 36VDC、

5: 线圈引出方式: D表示导线式, 不带快接插头; E表示导线式, 带快接插头

6: 无代号表示外螺纹; “01”表示内螺纹

7: 安装方式: A表示底部安装;

8: 特殊代码: 1 ~ 9999 (可省略)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司