



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634918

认证委托人名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产者名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

生产企业名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

EVQ50, EVQ100, EVQ135; Uimp: 4kV; Ui: 1500V; Ith: 150A; DC-1: Ue/Ie: 450V/50A/100A/135A, 750V/900V/1000V/1500V/10A; Us: DC6V, DC12V, DC24V, DC28V, DC36V, DC48V, DC72V; 极数: 1P 外形; 配用的辅助触头 (本体): 1NO, 1NC, 1NO+1NC; Ith: 3A; AC-12: Ue/Ie: AC125V/3A; DC-12: Ue/Ie: DC30V/2A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 29 日 有效期至: 2029 年 05 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634918

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

EVQ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1: 产品系列号

2: 额定电流: 50表示50A, 100表示100A, 135 表示135A

3: 触头形式: “C”=主触头为一组常开, 触头分极性;

“D”=主触头一组常开, 触头分极性, 带一组常开辅助触点;

“E”=主触头为一组常开, 触头不分极性;

“G”=主触头一组常开, 触头不分极性, 带一组常开辅助触点;

“F”=主触头一组常开, 触头分极性, 带一组常闭辅助触点;

“H”=主触头一组常开, 触头不分极性, 带一组常闭辅助触点;

“A”=主触头一组常开, 触头分极性, 带一组常开和一组常闭辅助触点;

“B”=主触头一组常开, 触头不分极性, 带一组常开和一组常闭辅助触点。

4: 线圈电压: 6=6VDC; 12=12VDC; 24=24VDC; 28=28VDC; 36=36VDC; 48=48VDC; 72=72VDC

5: 线圈引出方式: D 表示导线式, 不带快接插头; E表示导线式, 带快接插头

6: 安装方式: A表示底部安装

7: 附加数字和或字母: 常规省略; 数字和或字母, 不影响产品功能和性能。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司